

企业名称	监测方式	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	排放方式	排放去向	备注
北京金迪水务有限公司	自动监测	总排口	5月	pH (无量纲)	7.18	6-9	是		城镇污水处理厂水污染物排放标准 (DB11/890-2012)	直排	天堂河	
		总排口		化学需氧量 (mg/L)	32.45	60	是			直排	天堂河	
		总排口		氨氮 (mg/L)	5.91	8 (15)	是			直排	天堂河	
	手工监测	总排口		生化需氧量 (mg/L)	11.81	20	是			直排	天堂河	
		总排口		悬浮物 (mg/L)	13.86	20	是			直排	天堂河	
		总排口		动植物油 (mg/L)	0.19	3	是			直排	天堂河	
		总排口		石油类 (mg/L)	<0.04	3	是			直排	天堂河	
		总排口		阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.068	1	是			直排	天堂河	
		总排口		总氮 (mg/L)	13.92	20	是			直排	天堂河	
		总排口		总磷 (mg/L)	0.79	1	是			直排	天堂河	
		总排口		色度 (稀释倍数)	2	30	是			直排	天堂河	
		总排口		粪大肠菌群 (MPN/L)	2400	10000	是			直排	天堂河	
		总排口		总汞 (mg/L)	0.00022	0.001	是			直排	天堂河	
		总排口		总镉 (mg/L)	<0.0001	0.01	是			直排	天堂河	
		总排口		总铬 (mg/L)	<0.01	0.1	是			直排	天堂河	
		总排口		六价铬 (mg/L)	<0.004	0.05	是			直排	天堂河	
		总排口		总砷 (mg/L)	0.0069	0.1	是			直排	天堂河	
		总排口		总铅 (mg/L)	<0.001	0.1	是			直排	天堂河	
		总排口		甲基汞 (ng/L)	<10	不得测出	是			直排	天堂河	
		总排口		乙基汞 (ng/L)	<20	不得测出	是			直排	天堂河	
	手工监测	厂区四周		厂界噪声dB (A)			55					