

企业名称	监测方式	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	排放方式	排放去向	备注
北京金迪水务有限公司	自动监测	总排口	8月	pH (无量纲)	7.25	6-9	是		城镇污水处理厂水污染物排放标准 (DB11/890-2012)	直排	天堂河	
		总排口		化学需氧量 (mg/L)	40.29	60	是			直排	天堂河	
		总排口		氨氮 (mg/L)	5.71	8 (15)	是			直排	天堂河	
	手工监测	总排口		生化需氧量 (mg/L)	15.61	20	是			直排	天堂河	
		总排口		悬浮物 (mg/L)	9.91	20	是			直排	天堂河	
		总排口		动植物油 (mg/L)	0.15	3	是			直排	天堂河	
		总排口		石油类 (mg/L)	<0.04	3	是			直排	天堂河	
		总排口		阴离子表面活性剂 (mg/L)	<0.05	1	是			直排	天堂河	
		总排口		总氮 (mg/L)	13.09	20	是			直排	天堂河	
		总排口		总磷 (mg/L)	0.71	1	是			直排	天堂河	
		总排口		色度 (稀释倍数)	<1	30	是			直排	天堂河	
		总排口		粪大肠菌群 (MPN/L)	<2	10000	是			直排	天堂河	
		总排口		总汞 (mg/L)	<0.00004	0.001	是			直排	天堂河	
		总排口		总镉 (mg/L)	0.0005	0.01	是			直排	天堂河	
		总排口		总铬 (mg/L)	<0.01	0.1	是			直排	天堂河	
		总排口		六价铬 (mg/L)	<0.004	0.05	是			直排	天堂河	
		总排口		总砷 (mg/L)	0.0025	0.1	是			直排	天堂河	
		总排口		总铅 (mg/L)	<0.001	0.1	是			直排	天堂河	
		总排口		甲基汞 (ng/L)	<10	不得测出	是			直排	天堂河	
		总排口		乙基汞 (ng/L)	<20	不得测出	是			直排	天堂河	
手工监测	厂区四周	厂界噪声dB (A)			55							