企业名称	监测方式	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	排放方式	排放去向	备注
光大水务（北京）有限公司	自动监测	总排口	2016年12月	pH（无量纲）	7.25	6-9	是		城镇污水处理厂水污染物排放标准（DB11/890-2012）	直排	天堂河	
		总排口		化学需氧量（mg/L）	18.51	60	是			直排	天堂河	
		总排口		氨氮（mg/L）	0.83	8（15）	是			直排	天堂河	
	手工监测	总排口		生化需氧量（mg/L）	3.47	20	是			直排	天堂河	
		总排口		悬浮物（mg/L）	1.85	20	是			直排	天堂河	
		总排口		动植物油（mg/L）	0.24	3	是			直排	天堂河	
		总排口		石油类（mg/L）	0.04	3	是			直排	天堂河	
		总排口		阴离子表面活性剂（mg/L）	0.05	1	是			直排	天堂河	
		总排口		总氮（mg/L）	12.08	20	是			直排	天堂河	
		总排口		总磷（mg/L）	0.12	1	是			直排	天堂河	
		总排口		色度（稀释倍数）	1	30	是			直排	天堂河	
		总排口		粪大肠菌群（MPN/L）	20	10000	是			直排	天堂河	
		总排口		总汞（mg/L）	0.00045	0.001	是			直排	天堂河	
		总排口		总镉（mg/L）	0.0001	0.01	是			直排	天堂河	
		总排口		总铬（mg/L）	0.03	0.1	是			直排	天堂河	
		总排口		六价铬（mg/L）	0.004	0.05	是			直排	天堂河	
		总排口		总砷（mg/L）	0.0057	0.1	是			直排	天堂河	
		总排口		总铅（mg/L）	0.001	0.1	是			直排	天堂河	
		总排口		甲基汞（ng/L）	<10	不得测出	是			直排	天堂河	
		总排口		乙基汞（ng/L）	<20	不得测出	是			直排	天堂河	
	手工监测	厂区四周	厂界噪声dB（A）									