企业名称	监测方式	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	排放方式	排放去向	备注
光大水务（北京）有限公司	自动监测	总排口	2016年5月	pH（无量纲）	7.23	6-9	是		城镇污水处理厂水污染物排放标准（DB11/890-2012）	直排	天堂河	
		总排口		化学需氧量（mg/L）	38.15	60	是			直排	天堂河	
		总排口		氨氮（mg/L）	6.84	8（15）	是			直排	天堂河	
	手工监测	总排口		生化需氧量（mg/L）	12.43	20	是			直排	天堂河	
		总排口		悬浮物（mg/L）	13.62	20	是			直排	天堂河	
		总排口		动植物油（mg/L）	0.21	3	是			直排	天堂河	
		总排口		石油类（mg/L）	0.15	3	是			直排	天堂河	
		总排口		阴离子表面活性剂（mg/L）	<0.05	1	是			直排	天堂河	
		总排口		总氮（mg/L）	17.06	20	是			直排	天堂河	
		总排口		总磷（mg/L）	0.7	1	是			直排	天堂河	
		总排口		色度（稀释倍数）	2	30	是			直排	天堂河	
		总排口		粪大肠菌群（MPN/L）	2	10000	是			直排	天堂河	
		总排口		总汞（mg/L）	<0.00004	0.001	是			直排	天堂河	
		总排口		总镉（mg/L）	<0.0001	0.01	是			直排	天堂河	
		总排口		总铬（mg/L）	<0.03	0.1	是			直排	天堂河	
		总排口		六价铬（mg/L）	<0.004	0.05	是			直排	天堂河	
		总排口		总砷（mg/L）	0.0052	0.1	是			直排	天堂河	
		总排口		总铅（mg/L）	<0.001	0.1	是			直排	天堂河	
		总排口		甲基汞（ng/L）	<10	不得测出	是			直排	天堂河	
		总排口		乙基汞（ng/L）	<20	不得测出	是			直排	天堂河	
	手工监测	厂区四周	厂界噪声dB（A）									