

| 企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
|------------------|------|---------------|---------|--------------------|----------|-----------|------|------|--|------|------|----|--|
| 光大水务 (北京)有限公司 | 自动监测 | 总排口 | 2017年6月 | pH (无量纲) | 7.34 | 6-9 | 是 | | 城镇污水处理厂 水污染物排放标准 (DB11/890- 2012) | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 化学需氧量 (mg/L) | 21.49 | 30 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 氨氮 (mg/L) | 0.61 | 1.5 (2.5) | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | 手工监测 | 总排口 | | 生化需氧量 (mg/L) | 3.04 | 6 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 悬浮物 (mg/L) | 1.16 | 5 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 动植物油 (mg/L) | 0.17 | 0.5 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 石油类 (mg/L) | <0.04 | 0.5 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | <0.05 | 0.3 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 总氮 (mg/L) | 12.33 | 15 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 总磷 (mg/L) | 0.03 | 0.3 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 色度 (稀释倍数) | 1 | 30 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 粪大肠菌群 (MPN/L) | 20 | 1000 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 总汞 (mg/L) | <0.00004 | 0.001 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 总镉 (mg/L) | <0.005 | 0.005 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 总铬 (mg/L) | <0.03 | 0.1 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 六价铬 (mg/L) | <0.004 | 0.05 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 总砷 (mg/L) | 0.0055 | 0.05 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 总铅 (mg/L) | <0.05 | 0.05 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | | 总排口 | | 甲基汞 (ng/L) | 未检出 | 不得测出 | 是 | | | 直排 | 天堂河 | | |
| | 总排口 | 乙基汞 (ng/L) | | 未检出 | 不得测出 | 是 | | 直排 | | 天堂河 | | | |
| | 手工监测 | 厂区四周 | | 厂界噪声dB (A) | | | 55 | 是 | | | | | |