

企业名称	监测方式	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度	污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	排放方式	排放去向	备注
光大水务(北京)有限公司	自动监测	总排口	2018年10月	pH (无量纲)	7.72	6-9	是	城镇污水处理厂水污染物排放标准 (DB11/890-2012)	直排	天堂河	
		总排口		化学需氧量 (mg/L)	10	30	是		直排	天堂河	
		总排口		氨氮 (mg/L)	0.126	1.5 (2.5)	是		直排	天堂河	
	手工监测	总排口		生化需氧量 (mg/L)	<2	6	是		直排	天堂河	
		总排口		悬浮物 (mg/L)	4	5	是		直排	天堂河	
		总排口		动植物油 (mg/L)	0.07	0.5	是		直排	天堂河	
		总排口		石油类 (mg/L)	<0.04	0.5	是		直排	天堂河	
		总排口		阴离子表面活性剂 (mg/L)	<0.05	0.3	是		直排	天堂河	
		总排口		总氮 (mg/L)	8.76	15	是		直排	天堂河	
		总排口		总磷 (mg/L)	0.05	0.3	是		直排	天堂河	
		总排口		色度 (稀释倍数)	2	15	是		直排	天堂河	
		总排口		粪大肠菌群 (MPN/L)	<20	1000	是		直排	天堂河	
		总排口		总汞 (mg/L)	0.00018	0.001	是		直排	天堂河	
		总排口		总镉 (mg/L)	0.001	0.005	是		直排	天堂河	
		总排口		总铬 (mg/L)	0.008	0.1	是		直排	天堂河	
		总排口		六价铬 (mg/L)	<0.004	0.05	是		直排	天堂河	
		总排口		总砷 (mg/L)	0.0005	0.05	是		直排	天堂河	
		总排口		总铅 (mg/L)	0.036	0.05	是		直排	天堂河	
		总排口		甲基汞 (ng/L)	未检出	不得测出	是		直排	天堂河	
		总排口		乙基汞 (ng/L)	未检出	不得测出	是		直排	天堂河	
	手工监测	厂区四周	厂界噪声 dB (A)		昼55夜45	是					