

企业名称	监测方式	监测点位	监测时间	监测项目及排放浓度		污染物排放标准限值	是否达标	超标倍数	评价标准	排放方式	排放去向	备注		
光大水务 (北京)有限公司	自动监测	总排口	2018年12月	pH (无量纲)	7.84	6-9	是		城镇污水处理厂 水污染物排放标准 (DB11/890- 2012)	直排	天堂河			
		总排口		化学需氧量 (mg/L)	5	30	是			直排	天堂河			
		总排口		氨氮 (mg/L)	0.066	1.5 (2.5)	是			直排	天堂河			
	手工监测	总排口		生化需氧量 (mg/L)	<2	6	是			直排	天堂河			
		总排口		悬浮物 (mg/L)	<5	5	是			直排	天堂河			
		总排口		动植物油 (mg/L)	0.26	0.5	是			直排	天堂河			
		总排口		石油类 (mg/L)	0.14	0.5	是			直排	天堂河			
		总排口		阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.07	0.3	是			直排	天堂河			
		总排口		总氮 (mg/L)	3.55	15	是			直排	天堂河			
		总排口		总磷 (mg/L)	0.03	0.3	是			直排	天堂河			
		总排口		色度 (稀释倍数)	1	15	是			直排	天堂河			
		总排口		粪大肠菌群 (MPN/L)	<20	1000	是			直排	天堂河			
		总排口		总汞 (mg/L)	0.00036	0.001	是			直排	天堂河			
		总排口		总镉 (mg/L)	0.001	0.005	是			直排	天堂河			
		总排口		总铬 (mg/L)	<0.004	0.1	是			直排	天堂河			
		总排口		六价铬 (mg/L)	<0.004	0.05	是			直排	天堂河			
		总排口		总砷 (mg/L)	<0.0003	0.05	是			直排	天堂河			
		总排口		总铅 (mg/L)	0.019	0.05	是			直排	天堂河			
		总排口		甲基汞 (ng/L)	未检出	不得测出	是			直排	天堂河			
		总排口		乙基汞 (ng/L)	未检出	不得测出	是			直排	天堂河			
	手工监测	厂区四周		厂界噪声 dB (A)			昼55夜45	是						