

天堂河污水处理厂关于 12 月份数据缺少说明

天堂河污水处理厂 12 月份出水在线监测数据正常，自行监测信息公开网站 12 月 1 日—16 日、17 日氨氮、18 日—23 日、24 日—31 日氨氮在线监测数据缺少为数采仪数据传输过程中数据丢失造成的，附件为以上时段在线监测数据照片。

北京金迪水务有限公司

附件:

历史数据查询 系统正常 设置

从 2014-12-1 0:00:00 到 2014-12-31 23:59:59 000371 查询 今日

序号	日期	时间	PH()	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	瞬时(M3/h)	累计(M3)
346	2014-12-03	00:44:00	7.36	53.73	0.80	915	30282257
347	2014-12-02	22:44:00	7.30	55.42	0.77	925	30280419
348	2014-12-02	20:44:00	7.26	54.29	0.71	1320	30278495
349	2014-12-02	18:44:00	7.28	57.09	0.59	1299	30276171
350	2014-12-02	16:44:00	7.27	56.59	0.73	763	30274252
351	2014-12-02	14:44:00	7.27	56.60	0.89	1020	30272547
352	2014-12-02	12:44:00	7.28	56.59	1.02	823	30270956
353	2014-12-02	10:44:00	7.27	56.04	1.26	820	30269303
354	2014-12-02	08:44:00	7.28	56.58	1.17	834	30267652
355	2014-12-02	06:44:00	7.25	55.47	1.36	849	30265968
356	2014-12-02	04:44:00	7.24	57.65	1.63	864	30264272
357	2014-12-02	02:44:00	7.25	56.53	2.14	862	30262568
358	2014-12-02	00:44:00	7.25	56.54	2.11	854	30260862
359	2014-12-01	22:44:00	7.24	57.65	2.27	860	30259160
360	2014-12-01	20:44:00	7.24	56.52	2.55	858	30257455
361	2014-12-01	18:44:00	7.24	57.65	2.57	862	30255751
362	2014-12-01	16:44:00	7.24	57.15	2.72	859	30254046
363	2014-12-01	14:44:00	7.24	57.91	3.22	851	30252342
364	2014-12-01	12:44:00	7.23	53.25	3.77	931	30250637
365	2014-12-01	10:44:00	7.08	54.36	5.54	972	30248932
366	2014-12-01	08:44:00	7.10	54.94	0.10	937	30247227
367	2014-12-01	06:44:00	7.22	55.49	0.10	879	30245522
368	2014-12-01	04:44:00	7.15	54.30	0.10	889	30243817
369	2014-12-01	02:44:00	7.13	53.17	0.10	871	30242112
370	2014-12-01	00:44:00	7.16	57.10	0.10	649	30240407

系统状态 仪器状态 数据报告 **历史数据** 历史曲线 系统日志 校准设置 通道状态

历史数据查询 系统正常 设置

从 2014-12-1 0:00:00 到 2014-12-31 23:59:59 000371 查询 今日

序号	日期	时间	PH()	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	瞬时(M3/h)	累计(M3)
322	2014-12-05	00:44:00	7.30	35.20	3.48	981	30319887
323	2014-12-04	22:44:00	7.32	34.07	3.90	969	30317947
324	2014-12-04	20:44:00	7.31	32.38	4.26	972	30316017
325	2014-12-04	18:44:00	7.31	32.38	4.26	907	30314184
326	2014-12-04	16:44:00	7.33	34.13	4.52	450	30312614
327	2014-12-04	14:44:00	7.34	33.03	5.53	811	30311196
328	2014-12-04	12:44:00	7.35	34.14	6.74	818	30309820
329	2014-12-04	10:44:00	7.34	57.17	6.33	843	30308164
330	2014-12-04	08:44:00	7.33	57.15	0.50	838	30306487
331	2014-12-04	06:44:00	7.32	57.18	0.49	869	30304773
332	2014-12-04	04:44:00	7.31	56.54	0.48	872	30303047
333	2014-12-04	02:44:00	7.31	57.10	0.50	867	30301315
334	2014-12-04	00:44:00	7.31	52.61	0.09	869	30299576
335	2014-12-03	22:44:00	7.30	53.17	2.27	895	30297831
336	2014-12-03	20:44:00	7.29	59.90	2.91	862	30296083
337	2014-12-03	18:44:00	7.30	57.09	3.24	864	30294385
338	2014-12-03	16:44:00	7.29	55.48	3.04	834	30292712
339	2014-12-03	14:44:00	7.28	48.74	3.71	834	30291040
340	2014-12-03	12:44:00	7.27	47.06	3.91	443	30289384
341	2014-12-03	10:44:00	7.26	49.30	4.44	454	30289000
342	2014-12-03	08:44:00	7.22	48.74	0.38	472	30287966
343	2014-12-03	06:44:00	7.27	56.03	0.50	812	30286497
344	2014-12-03	04:44:00	7.27	53.18	0.56	911	30285892
345	2014-12-03	02:44:00	7.30	55.97	0.67	920	30284073
346	2014-12-03	00:44:00	7.36	53.73	0.80	915	30282257

系统状态 仪器状态 数据报告 **历史数据** 历史曲线 系统日志 校准设置 通道状态

历史数据查询 系统正常 设置

2014-12-1 0:00:00 2014-12-31 23:59:59 000371 查询 今日

序号	日期	时间	PH()	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	瞬时(M3/h)	累计(M3)
298	2014-12-07	00:44:00	7.25	34.06	1.59	937	30365388
299	2014-12-06	22:44:00	7.25	35.18	1.46	926	30363539
300	2014-12-06	20:44:00	7.24	32.37	1.48	918	30361700
301	2014-12-06	18:44:00	7.25	36.30	1.77	928	30359855
302	2014-12-06	16:44:00	7.25	33.56	1.58	930	30358004
303	2014-12-06	14:44:00	7.25	34.69	1.60	921	30356161
304	2014-12-06	12:44:00	7.27	34.12	1.91	932	30354209
305	2014-12-06	10:44:00	7.26	34.12	2.14	940	30352332
306	2014-12-06	08:44:00	7.27	35.25	1.79	945	30350443
307	2014-12-06	06:44:00	7.25	35.18	2.22	952	30348585
308	2014-12-06	04:44:00	7.26	35.18	2.22	956	30346667
309	2014-12-06	02:44:00	7.26	36.30	2.15	952	30344772
310	2014-12-06	00:44:00	7.26	35.18	2.25	955	30342881
311	2014-12-05	22:44:00	7.27	35.18	2.25	965	30340988
312	2014-12-05	20:44:00	7.27	32.93	2.58	962	30339088
313	2014-12-05	18:44:00	7.26	34.06	2.61	969	30337180
314	2014-12-05	16:44:00	7.31	35.81	2.69	971	30335264
315	2014-12-05	14:44:00	7.32	34.12	2.76	960	30333344
316	2014-12-05	12:44:00	7.30	35.80	2.68	967	30331435
317	2014-12-05	10:44:00	7.30	36.37	3.10	962	30329518
318	2014-12-05	08:44:00	7.31	34.71	2.62	975	30327621
319	2014-12-05	06:44:00	7.30	40.35	3.05	974	30325680
320	2014-12-05	04:44:00	7.30	34.63	3.37	979	30323756
321	2014-12-05	02:44:00	7.30	33.51	4.08	972	30321824
322	2014-12-05	00:44:00	7.30	35.20	3.48	981	30319887

系统状态 仪器状态 数据报告 **历史数据** 历史曲线 系统日志 校准设置 通讯状态

历史数据查询 系统正常 设置

2014-12-1 0:00:00 2014-12-31 23:59:59 000371 查询 今日

序号	日期	时间	PH()	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	瞬时(M3/h)	累计(M3)
274	2014-12-09	00:44:00	7.07	7.72	1.68	829	30404447
275	2014-12-08	22:44:00	7.08	6.05	1.54	831	30402805
276	2014-12-08	20:44:00	7.08	6.05	1.50	829	30401168
277	2014-12-08	18:44:00	7.09	6.60	1.61	831	30399536
278	2014-12-08	16:44:00	7.10	6.68	1.62	824	30397900
279	2014-12-08	14:44:00	7.10	6.68	1.59	846	30396272
280	2014-12-08	12:44:00	7.11	10.58	1.33	781	30394577
281	2014-12-08	10:44:00	7.12	8.91	1.59	425	30394338
282	2014-12-08	08:44:00	7.13	30.75	1.35	820	30393011
283	2014-12-08	06:44:00	7.13	34.68	1.50	828	30391364
284	2014-12-08	04:44:00	7.13	36.30	1.52	839	30389717
285	2014-12-08	02:44:00	7.12	35.17	1.44	827	30388064
286	2014-12-08	00:44:00	7.13	33.49	1.52	839	30386400
287	2014-12-07	22:44:00	7.15	35.73	1.52	825	30384740
288	2014-12-07	20:44:00	7.17	34.06	1.57	833	30383079
289	2014-12-07	18:44:00	7.17	33.48	1.47	855	30381404
290	2014-12-07	16:44:00	7.21	33.55	1.54	850	30379707
291	2014-12-07	14:44:00	7.21	33.55	1.46	867	30378009
292	2014-12-07	12:44:00	7.22	31.31	1.56	876	30376287
293	2014-12-07	10:44:00	7.25	31.31	1.46	884	30374539
294	2014-12-07	08:44:00	7.25	34.68	1.46	921	30372721
295	2014-12-07	06:44:00	7.23	34.13	1.58	923	30370896
296	2014-12-07	04:44:00	7.24	32.37	1.41	915	30369083
297	2014-12-07	02:44:00	7.24	32.37	1.39	920	30367268
298	2014-12-07	00:44:00	7.25	34.06	1.59	937	30365388

系统状态 仪器状态 数据报告 **历史数据** 历史曲线 系统日志 校准设置 通讯状态

历史数据查询

从 2014-12-1 0:00:00 到 2014-12-31 23:59:59 000371 查询 今日

序号	日期	时间	PH()	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	瞬时(M3/h)	累计(M3)
226	2014-12-13	00:44:00	7.26	42.47	3.92	1160	30484868
227	2014-12-12	22:44:00	7.21	39.11	4.36	1203	30482539
228	2014-12-12	20:44:00	7.21	37.98	4.26	1244	30480160
229	2014-12-12	18:44:00	7.22	40.22	4.61	946	30477741
230	2014-12-12	16:44:00	7.22	43.64	5.17	896	30475916
231	2014-12-12	14:44:00	7.21	36.34	4.52	876	30474140
232	2014-12-12	12:44:00	7.21	40.27	1.11	891	30472383
233	2014-12-12	10:44:00	7.22	37.45	1.13	900	30470607
234	2014-12-12	08:44:00	7.23	41.37	1.25	907	30468816
235	2014-12-12	06:44:00	7.21	35.21	1.24	913	30466980
236	2014-12-12	04:44:00	7.20	39.66	1.35	941	30465132
237	2014-12-12	02:44:00	7.21	40.22	1.43	932	30463274
238	2014-12-12	00:44:00	7.22	39.66	1.54	938	30461420
239	2014-12-11	22:44:00	7.23	37.41	1.58	931	30459572
240	2014-12-11	20:44:00	7.21	39.10	1.80	931	30457700
241	2014-12-11	18:44:00	7.19	37.97	2.19	956	30455864
242	2014-12-11	16:44:00	7.16	38.58	2.22	798	30454121
243	2014-12-11	14:44:00	7.16	39.14	2.26	761	30452584
244	2014-12-11	12:44:00	7.13	40.26	2.22	760	30451064
245	2014-12-11	10:44:00	7.12	35.77	2.50	783	30449537
246	2014-12-11	08:44:00	7.11	35.21	2.86	728	30448072
247	2014-12-11	06:44:00	7.08	39.14	2.50	801	30446636
248	2014-12-11	04:44:00	7.06	37.97	2.73	794	30445049
249	2014-12-11	02:44:00	7.05	39.66	2.74	796	30443459
250	2014-12-11	00:44:00	7.09	39.10	2.84	795	30441864

系统状态 仪器状态 数据报告 历史数据 历史曲线 系统日志 校准设置 通道状态

历史数据查询

从 2014-12-1 0:00:00 到 2014-12-31 23:59:59 000371 查询 今日

序号	日期	时间	PH()	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	瞬时(M3/h)	累计(M3)
202	2014-12-15	00:44:00	6.94	39.66	1.19	922	30527012
203	2014-12-14	22:44:00	6.98	39.66	1.21	924	30525181
204	2014-12-14	20:44:00	6.99	41.91	1.35	925	30523351
205	2014-12-14	18:44:00	6.99	41.34	1.73	934	30521519
206	2014-12-14	16:44:00	6.95	36.33	1.52	936	30519684
207	2014-12-14	14:44:00	6.94	38.58	1.56	917	30517852
208	2014-12-14	12:44:00	6.93	39.70	1.84	908	30516021
209	2014-12-14	10:44:00	6.91	41.94	1.89	914	30514201
210	2014-12-14	08:44:00	6.91	41.38	2.06	910	30512380
211	2014-12-14	06:44:00	6.96	40.26	2.06	917	30510565
212	2014-12-14	04:44:00	6.99	39.66	2.66	909	30508744
213	2014-12-14	02:44:00	7.03	40.78	2.71	921	30506923
214	2014-12-14	00:44:00	7.05	37.98	2.57	933	30505097
215	2014-12-13	22:44:00	7.08	37.41	2.82	914	30503276
216	2014-12-13	20:44:00	7.14	40.22	3.12	906	30501461
217	2014-12-13	18:44:00	7.17	40.77	2.92	923	30499640
218	2014-12-13	16:44:00	7.19	39.14	2.97	925	30497811
219	2014-12-13	14:44:00	7.25	40.27	3.24	920	30495979
220	2014-12-13	12:44:00	7.32	42.51	3.23	931	30494158
221	2014-12-13	10:44:00	7.32	39.14	3.05	924	30492321
222	2014-12-13	08:44:00	7.34	38.59	3.50	868	30490520
223	2014-12-13	06:44:00	7.36	40.28	3.61	128	30490020
224	2014-12-13	04:44:00	7.34	39.11	3.44	1073	30489276
225	2014-12-13	02:44:00	7.30	39.12	3.61	1105	30487111
226	2014-12-13	00:44:00	7.26	42.47	3.92	1160	30484868

系统状态 仪器状态 数据报告 历史数据 历史曲线 系统日志 校准设置 通道状态

历史数据查询

系统正常

设置

从 2014-12-1 0:00:00 到 2014-12-31 23:59:59 000371 查询 今日

序号	日期	时间	PH()	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	瞬时(M3/h)	累计(M3)
178	2014-12-17	02:44:00	7.11	29.01	5.32	891	30571956
179	2014-12-17	00:44:00	7.11	31.25	4.71	885	30570200
180	2014-12-16	20:44:00	7.10	32.93	5.72	892	30566679
181	2014-12-16	18:44:00	7.13	34.06	6.11	900	30564908
182	2014-12-16	16:44:00	7.14	30.74	4.88	880	30562997
183	2014-12-16	14:44:00	7.13	31.29	5.85	882	30561235
184	2014-12-16	12:44:00	7.13	31.30	6.66	896	30559468
185	2014-12-16	10:44:00	7.12	31.85	5.57	890	30557660
186	2014-12-16	08:44:00	7.13	32.42	5.64	742	30555960
187	2014-12-16	06:44:00	7.11	30.73	6.63	901	30554268
188	2014-12-16	04:44:00	7.11	32.93	6.40	895	30552489
189	2014-12-16	02:44:00	7.11	30.69	5.68	925	30550693
190	2014-12-16	00:44:00	7.10	30.13	6.44	905	30548901
191	2014-12-15	22:44:00	7.10	31.25	7.11	913	30547073
192	2014-12-15	20:44:00	7.09	31.23	5.64	923	30545261
193	2014-12-15	18:44:00	7.08	34.04	5.46	923	30543441
194	2014-12-15	16:44:00	7.09	36.33	7.09	916	30541624
195	2014-12-15	14:44:00	7.06	36.11	0.76	912	30539752
196	2014-12-15	12:44:00	7.05	42.52	0.81	934	30537968
197	2014-12-15	10:44:00	7.04	39.15	0.91	920	30536143
198	2014-12-15	08:44:00	7.03	39.72	0.96	920	30534325
199	2014-12-15	06:44:00	6.99	40.83	1.00	925	30532504
200	2014-12-15	04:44:00	6.97	40.80	1.00	925	30530677
201	2014-12-15	02:44:00	6.94	41.35	1.07	920	30528848
202	2014-12-15	00:44:00	6.94	39.66	1.19	922	30527012

系统状态 仪器状态 数据报告 历史数据 历史曲线 系统日志 校准设置 通道状态

从 2014-12-1 0:00:00 到 2014-12-31 23:59:59 000371 查询 今日

序号	日期	时间	PH()	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	瞬时(M3/h)	累计(M3)
155	2014-12-19	00:44:00	7.64	32.92	1.78	881	30611947
156	2014-12-18	22:44:00	7.63	31.81	2.02	890	30610205
157	2014-12-18	20:44:00	7.63	36.31	2.32	885	30608464
158	2014-12-18	18:44:00	7.61	34.05	2.36	880	30606721
159	2014-12-18	16:44:00	7.59	35.22	2.08	885	30604981
160	2014-12-18	14:44:00	7.58	35.22	2.62	856	30603264
161	2014-12-18	12:44:00	7.55	33.53	2.87	863	30601564
162	2014-12-18	10:44:00	7.55	30.17	2.60	877	30599843
163	2014-12-18	08:44:00	7.56	33.53	3.00	878	30598099
164	2014-12-18	06:44:00	7.57	38.03	3.26	877	30596358
165	2014-12-18	04:44:00	7.55	30.68	2.73	880	30594617
166	2014-12-18	02:44:00	7.54	33.48	3.20	886	30592843
167	2014-12-18	00:44:00	7.53	30.69	3.82	886	30591092
168	2014-12-17	22:44:00	7.51	34.62	4.06	882	30589332
169	2014-12-17	20:44:00	7.49	33.49	3.04	874	30587577
170	2014-12-17	18:44:00	7.49	31.25	3.95	882	30585817
171	2014-12-17	16:44:00	7.47	34.09	3.81	869	30584068
172	2014-12-17	14:44:00	7.48	32.41	3.59	860	30582343
173	2014-12-17	12:44:00	7.46	32.42	4.22	898	30580616
174	2014-12-17	10:44:00	7.13	32.40	5.27	876	30578827
175	2014-12-17	08:44:00	7.11	32.40	4.99	844	30577205
176	2014-12-17	06:44:00	7.10	31.86	4.50	875	30575457
177	2014-12-17	04:44:00	7.11	29.57	5.85	872	30573708
178	2014-12-17	02:44:00	7.11	29.01	5.32	891	30571956
179	2014-12-17	00:44:00	7.11	31.25	4.71	885	30570200

历史数据查询 系统正常

2014-12-1
0:00:00
到
2014-12-31
23:59:59
000371

序号	日期	时间	PH()	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	瞬时(M3/h)	累计(M3)
131	2014-12-21	00:44:00	7.70	34.60	0.09	831	30651765
132	2014-12-20	22:44:00	7.70	34.61	1.33	834	30650113
133	2014-12-20	20:44:00	7.71	34.61	1.24	842	30648460
134	2014-12-20	18:44:00	7.72	34.60	0.22	834	30646857
135	2014-12-20	16:44:00	7.71	35.22	1.43	831	30645195
136	2014-12-20	14:44:00	7.70	35.23	1.02	826	30643533
137	2014-12-20	12:44:00	7.71	35.22	1.02	827	30641877
138	2014-12-20	10:44:00	7.71	35.22	0.54	837	30640212
139	2014-12-20	08:44:00	7.71	36.89	0.76	831	30638560
140	2014-12-20	06:44:00	7.71	34.09	0.55	836	30636912
141	2014-12-20	04:44:00	7.70	35.72	0.50	826	30635268
142	2014-12-20	02:44:00	7.70	35.17	0.57	833	30633615
143	2014-12-20	00:44:00	7.69	32.92	0.63	835	30631959
144	2014-12-19	22:44:00	7.69	32.92	0.65	835	30630293
145	2014-12-19	20:44:00	7.69	34.05	0.59	832	30628640
146	2014-12-19	18:44:00	7.70	33.48	0.95	810	30626997
147	2014-12-19	16:44:00	7.71	34.09	0.92	794	30625384
148	2014-12-19	14:44:00	7.72	34.09	1.00	795	30623799
149	2014-12-19	12:44:00	7.71	34.65	0.98	826	30622184
150	2014-12-19	10:44:00	7.69	35.78	1.43	844	30620544
151	2014-12-19	08:44:00	7.68	34.65	1.30	867	30618927
152	2014-12-19	06:44:00	7.68	33.54	1.30	871	30617135
153	2014-12-19	04:44:00	7.66	32.93	1.85	875	30615409
154	2014-12-19	02:44:00	7.66	31.81	1.87	876	30613680
155	2014-12-19	00:44:00	7.64	32.92	1.78	881	30611947

系统状态
仪器状态
数据报告
历史数据
历史曲线
系统日志
校准设置
通讯状态

历史数据查询 系统正常

2014-12-1
0:00:00
到
2014-12-31
23:59:59
000371

序号	日期	时间	PH()	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	瞬时(M3/h)	累计(M3)
107	2014-12-23	00:44:00	7.77	42.48	5.73	1087	30690429
108	2014-12-22	22:44:00	7.68	40.81	5.90	813	30688809
109	2014-12-22	20:44:00	7.69	44.17	4.00	808	30687220
110	2014-12-22	18:44:00	7.69	39.10	4.58	816	30685625
111	2014-12-22	16:44:00	7.69	40.83	5.96	803	30684023
112	2014-12-22	14:44:00	7.70	38.59	4.02	784	30682480
113	2014-12-22	12:44:00	7.71	40.28	4.28	781	30680929
114	2014-12-22	10:44:00	7.71	41.40	5.60	772	30679380
115	2014-12-22	08:44:00	7.71	39.72	6.44	784	30677804
116	2014-12-22	06:44:00	7.70	41.40	4.65	815	30676220
117	2014-12-22	04:44:00	7.69	39.67	5.60	793	30674635
118	2014-12-22	02:44:00	7.69	38.55	6.66	801	30673032
119	2014-12-22	00:44:00	7.69	41.35	5.02	809	30671432
120	2014-12-21	22:44:00	7.69	41.93	5.97	818	30669832
121	2014-12-21	20:44:00	7.69	39.66	6.61	799	30668228
122	2014-12-21	18:44:00	7.69	37.97	5.06	791	30666626
123	2014-12-21	16:44:00	7.70	39.14	4.91	820	30665025
124	2014-12-21	14:44:00	7.69	36.90	6.94	834	30663396
125	2014-12-21	12:44:00	7.69	39.71	0.65	829	30661735
126	2014-12-21	10:44:00	7.69	41.94	1.19	821	30660085
127	2014-12-21	08:44:00	7.70	34.65	1.33	838	30658380
128	2014-12-21	06:44:00	7.69	17.32	0.80	829	30656729
129	2014-12-21	04:44:00	7.70	34.60	0.09	833	30655076
130	2014-12-21	02:44:00	7.70	34.61	1.24	834	30653420
131	2014-12-21	00:44:00	7.70	34.60	0.09	831	30651765

系统状态
仪器状态
数据报告
历史数据
历史曲线
系统日志
校准设置
通讯状态

历史数据查询 系统正常 设置

从 2014-12-1 0:00:00 到 2014-12-31 23:59:59 000371 查询 今日

序号	日期	时间	PH()	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	瞬时(M3/h)	累计(M3)
83	2014-12-25	00:44:00	7.64	44.17	3.29	774	30727353
84	2014-12-24	22:44:00	7.65	39.11	4.57	788	30725776
85	2014-12-24	20:44:00	7.65	41.91	2.95	774	30724221
86	2014-12-24	18:44:00	7.66	39.66	3.68	774	30722672
87	2014-12-24	16:44:00	7.67	39.15	4.95	773	30721120
88	2014-12-24	14:44:00	7.66	39.15	4.91	757	30719600
89	2014-12-24	12:44:00	7.66	40.88	2.86	769	30718080
90	2014-12-24	10:44:00	7.67	39.72	4.86	784	30716556
91	2014-12-24	08:44:00	7.65	41.97	5.02	751	30715040
92	2014-12-24	06:44:00	7.63	40.27	3.16	779	30713496
93	2014-12-24	04:44:00	7.62	39.67	3.83	777	30711948
94	2014-12-24	02:44:00	7.61	40.80	5.02	794	30710388
95	2014-12-24	00:44:00	7.60	39.11	3.48	787	30708823
96	2014-12-23	22:44:00	7.61	41.92	3.51	787	30707263
97	2014-12-23	20:44:00	7.62	39.11	4.43	781	30705708
98	2014-12-23	18:44:00	7.63	41.35	5.19	784	30704148
99	2014-12-23	16:44:00	7.63	40.84	3.42	763	30702599
100	2014-12-23	14:44:00	7.63	41.40	4.85	649	30701188
101	2014-12-23	12:44:00	7.65	40.84	3.68	717	30699660
102	2014-12-23	10:44:00	7.65	39.72	3.92	779	30698164
103	2014-12-23	08:44:00	7.71	40.83	5.60	331	30697360
104	2014-12-23	06:44:00	7.72	40.84	5.60	1034	30696875
105	2014-12-23	04:44:00	7.65	41.92	3.75	1060	30694800
106	2014-12-23	02:44:00	7.64	39.67	4.52	1106	30692656
107	2014-12-23	00:44:00	7.77	42.48	5.73	1087	30690429

系统状态 仪器状态 数据报告 历史数据 历史曲线 系统日志 校准设置 通道状态

历史数据查询 系统正常 设置

从 2014-12-1 0:00:00 到 2014-12-31 23:59:59 000371 查询 今日

序号	日期	时间	PH()	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	瞬时(M3/h)	累计(M3)
59	2014-12-27	00:44:00	7.65	43.04	3.72	824	30768596
60	2014-12-26	22:44:00	7.65	42.47	3.87	826	30766960
61	2014-12-26	20:44:00	7.66	41.35	2.45	817	30765334
62	2014-12-26	18:44:00	7.66	43.04	2.94	839	30763679
63	2014-12-26	16:44:00	7.66	42.53	4.39	826	30762076
64	2014-12-26	14:44:00	7.66	40.28	2.43	826	30760376
65	2014-12-26	12:44:00	7.68	39.15	3.61	827	30758733
66	2014-12-26	10:44:00	7.69	39.15	4.91	847	30757053
67	2014-12-26	08:44:00	7.68	39.15	2.79	883	30755360
68	2014-12-26	06:44:00	7.68	43.09	3.24	891	30753616
69	2014-12-26	04:44:00	7.69	40.24	5.02	873	30751865
70	2014-12-26	02:44:00	7.69	41.36	4.65	876	30750113
71	2014-12-26	00:44:00	7.68	39.68	3.59	885	30748355
72	2014-12-25	22:44:00	7.68	41.36	3.48	876	30746604
73	2014-12-25	20:44:00	7.70	39.11	5.23	1334	30744862
74	2014-12-25	18:44:00	7.68	39.10	5.08	925	30742725
75	2014-12-25	16:44:00	7.68	40.84	3.18	907	30740897
76	2014-12-25	14:44:00	7.68	41.40	3.93	948	30738745
77	2014-12-25	12:44:00	7.68	38.60	3.07	923	30736941
78	2014-12-25	10:44:00	7.67	43.08	2.26	853	30735190
79	2014-12-25	08:44:00	7.66	39.15	2.45	755	30733540
80	2014-12-25	06:44:00	7.64	41.40	3.55	777	30731995
81	2014-12-25	04:44:00	7.64	40.23	4.02	783	30730448
82	2014-12-25	02:44:00	7.63	40.23	2.73	780	30728901
83	2014-12-25	00:44:00	7.64	44.17	3.29	774	30727353

系统状态 仪器状态 数据报告 历史数据 历史曲线 系统日志 校准设置 通道状态

历史数据查询

2014-12-1 0:00:00 2014-12-31 23:59:59 000371 查询 今日

序号	日期	时间	PH()	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	瞬时(M3/h)	累计(M3)
11	2014-12-31	00:44:00	7.53	41.37	1.09	933	30850965
12	2014-12-30	22:44:00	7.53	43.06	1.30	915	30849116
13	2014-12-30	20:44:00	7.53	42.49	1.33	940	30847264
14	2014-12-30	18:44:00	7.54	43.05	1.28	933	30845403
15	2014-12-30	16:44:00	7.55	44.25	1.13	925	30843540
16	2014-12-30	14:44:00	7.56	43.13	1.44	913	30841732
17	2014-12-30	12:44:00	7.56	42.56	1.46	913	30839917
18	2014-12-30	10:44:00	7.57	40.88	1.50	906	30838101
19	2014-12-30	08:44:00	7.58	42.00	1.46	924	30836283
20	2014-12-30	06:44:00	7.58	44.24	1.37	937	30834428
21	2014-12-30	04:44:00	7.57	42.34	1.87	929	30832571
22	2014-12-30	02:44:00	7.58	45.09	1.69	939	30830708
23	2014-12-30	00:44:00	7.57	42.80	2.07	942	30828845
24	2014-12-29	22:44:00	7.57	45.57	1.95	948	30826968
25	2014-12-29	20:44:00	7.57	43.83	1.80	971	30825080
26	2014-12-29	18:44:00	7.57	43.20	2.08	945	30823190
27	2014-12-29	16:44:00	7.56	42.56	2.25	934	30821295
28	2014-12-29	14:44:00	7.57	43.36	2.52	946	30819437
29	2014-12-29	12:44:00	7.57	44.51	2.64	980	30817530
30	2014-12-29	10:44:00	7.59	41.04	3.74	997	30815786
31	2014-12-29	08:44:00	7.56	41.70	0.40	778	30813980
32	2014-12-29	06:44:00	7.56	42.66	0.22	807	30812388
33	2014-12-29	04:44:00	7.56	45.03	0.46	802	30810788
34	2014-12-29	02:44:00	7.57	43.32	0.38	799	30809184
35	2014-12-29	00:44:00	7.56	45.55	0.42	799	30807576

系统状态 仪器状态 数据报告 历史数据 历史曲线 系统日志 校准设置 通讯状态

历史数据查询

2014-12-1 0:00:00 2014-12-31 23:59:59 000371 查询 今日

序号	日期	时间	PH()	COD(mg/L)	氨氮(mg/L)	瞬时(M3/h)	累计(M3)
0	2014-12-31	22:44:00	7.47	43.45	2.51	922	30871104
1	2014-12-31	20:44:00	7.50	41.62	2.62	926	30869268
2	2014-12-31	18:44:00	7.51	42.06	2.66	933	30867428
3	2014-12-31	16:44:00	7.52	44.10	2.83	929	30865580
4	2014-12-31	14:44:00	7.53	43.90	2.94	922	30863756
5	2014-12-31	12:44:00	7.53	44.00	3.37	912	30861944
6	2014-12-31	10:44:00	7.54	40.16	3.35	902	30860141
7	2014-12-31	08:44:00	7.54	44.08	1.08	913	30858340
8	2014-12-31	06:44:00	7.54	42.01	0.98	932	30856508
9	2014-12-31	04:44:00	7.54	40.82	1.18	924	30854667
10	2014-12-31	02:44:00	7.53	42.50	1.25	935	30852820
11	2014-12-31	00:44:00	7.53	41.37	1.09	933	30850965
12	2014-12-30	22:44:00	7.53	43.06	1.30	915	30849116
13	2014-12-30	20:44:00	7.53	42.49	1.33	940	30847264
14	2014-12-30	18:44:00	7.54	43.05	1.28	933	30845403
15	2014-12-30	16:44:00	7.55	44.25	1.13	925	30843540
16	2014-12-30	14:44:00	7.56	43.13	1.44	913	30841732
17	2014-12-30	12:44:00	7.56	42.56	1.46	913	30839917
18	2014-12-30	10:44:00	7.57	40.88	1.50	906	30838101
19	2014-12-30	08:44:00	7.58	42.00	1.46	924	30836283
20	2014-12-30	06:44:00	7.58	44.24	1.37	937	30834428
21	2014-12-30	04:44:00	7.57	42.34	1.87	929	30832571
22	2014-12-30	02:44:00	7.58	45.09	1.69	939	30830708
23	2014-12-30	00:44:00	7.57	42.80	2.07	942	30828845
24	2014-12-29	22:44:00	7.57	45.57	1.95	948	30826968

系统状态 仪器状态 数据报告 历史数据 历史曲线 系统日志 校准设置 通讯状态