

辽宁区域辽东片区管理部

普兰店污水处理厂（二期）环保验收其他情况说明

随着普兰店城市发展以及污水收集管网的不断完善，普兰店污水处理厂一期工程 4 万吨/日负荷已无法满足城市发展需要，故普兰店污水处理厂二期工程建设势在必行。

普兰店污水处理厂（二期）是一家通过 BOT 特许经营模式，投资、建设、运营的城市污水处理厂，该污水处理厂地址在大连市普兰店区海湾工业区，位于大连昌丰重工集团南侧、平安河入海口西侧。占地面积 3.7 公顷，污水处理能力为近期 3 万吨/日，远期 6 万吨/日，污水处理后符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 排放标准。

经主管部门公开征集和比选，综合考虑项目运行的稳定性、项目管理、工程造价、施工周期等多方面因素，确定本项目的主要工艺为曝气沉砂池、AAO 生化池、沉淀池、高密度沉淀池、活性砂滤池及紫外线消毒系统。设计方案委托济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司编制。

该项目于 2018 年 2 月 26 日取得可研批复、 2018 年 4

月 2 日取得开工许可函、2018 年 5 月 11 日取得环评批复、2018 年 7 月 17 日取得建设用地规划许可证、2018 年 12 月 14 日取得土地使用证。

经过项目公司与参建单位共同努力，建设项目于 2018 年 11 月 13 日完成建设实现通水运行。经过调试，我司于 2018 年 12 月 3 日-12 月 4 日委托大连京诚盛宏源检测技术有限公司对项目出水水质、厂界噪声、臭气进行监测，并编制环保检测报告和环保验收报告，于 2018 年 12 月 19 日组织召开环保验收工作会，通过专家评审并形成验收意见，同意验收。2018 年 12 月 20 日大连市普兰店区环境保护局对项目环保验收进行批复，通过环保验收。

特此说明。

大连东达环境集团普兰店水务有限公司

二〇一八年十二月二十四日

